

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 24 de agosto 2026 al 30 de agosto 2026

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
01/06/2026 06:00	31/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	24/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 08:00	15/09/2026 17:00	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor y cambio de válvula de admisión
30/7/2026 06:00	26/8/2026 23:59	PH Arenal Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual y cambio de los sistemas de control
09/08/2026 00:00	30/08/2026 23:59	PT Garabito Unidad 5	Preventivo	Reparación del turbo compresor
11/08/2026 00:00	28/09/2026 23:59	PT Garabito Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento mayor
13/08/2026 06:00	09/09/2026 23:59	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual y cambio de los sistemas de control AVR y gobernador
17/08/2026 08:00	28/08/2026 17:00	ST Moín barra A 138kV	Preventivo	Desinstalación de estructuras para traslado de la barra
18/08/2026 00:00	24/08/2026 23:59	PH Pirrís Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual, modificación de tapa de unidad hidráulica del gobernador
24/08/2026 07:00	24/08/2026 17:00	ST San Miguel enlace barras 138kV	Preventivo	Mantenimiento general al módulo y a las protecciones
24/08/2026 08:00	18/09/2026 17:00	ST Caja Autotransformador 1	Preventivo	Mantenimiento mayor
24/08/2026 10:00	24/08/2026 12:00	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Inspección por oferentes de licitación publicada de modernización Ventanas
24/08/2026 14:00	24/08/2026 16:00	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Inspección por oferentes de licitación publicada de modernización Ventanas
25/08/2026 00:00	07/09/2026 23:59	PT Garabito Unidad 11	Preventivo	Mantenimiento general en casa máquinas 2
25/08/2026 00:00	07/09/2026 23:59	PT Garabito Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento general en casa máquinas 2
25/08/2026 00:00	07/09/2026 23:59	PT Garabito Unidad 10	Preventivo	Mantenimiento general en casa máquinas 2
25/08/2026 00:00	07/09/2026 23:59	PT Garabito Unidad 7	Preventivo	Mantenimiento general en casa máquinas 2
25/08/2026 00:00	07/09/2026 23:59	PT Garabito Unidad 8	Preventivo	Mantenimiento general en casa máquinas 2
27/08/2026 06:00	23/09/2026 23:59	PH Arenal Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual, cambio de AVR y Gobernador
29/08/2026 06:00	29/08/2026 11:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anillos colectores y pistas de freno
29/08/2026 06:00	29/08/2026 11:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Intervención de la barra B de 138 kV en ST Angostura
29/08/2026 06:00	29/08/2026 11:00	ST Angostura barra B 138kV LT138kV Angostura Turrialba LT138kV Angostura Cachí	Preventivo	Conexión de bajantes a la barra 138kV del nuevo módulo Planta Térmica II
29/08/2026 11:00	29/08/2026 17:00	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anillos colectores y pistas de freno
29/08/2026 11:00	29/08/2026 17:00	ST Angostura barra A 138kV LT138kV Angostura Cóncavas	Preventivo	Conexión de bajantes a la barra 138kV del nuevo módulo Planta Térmica I
30/08/2026 07:00	30/08/2026 17:00	Subestación Arenal barra B 230kV LT230kV Arenal Miravalles LT230kV Arenal Tejona	Preventivo	Pruebas de aislamiento a TP's de barra y reemplazo de pararrayos con alta corriente de fuga. Mantenimiento a las líneas

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica