

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 07 de septiembre 2026 al 13 de septiembre 2026

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
01/06/2026 06:00	31/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	24/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 08:00	15/09/2026 17:00	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor y cambio de válvula de admisión
11/08/2026 00:00	28/09/2026 23:59	PT Garabito Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento mayor
13/08/2026 06:00	09/09/2026 23:59	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual y cambio de los sistemas de control AVR y gobernador
24/08/2026 08:00	18/09/2026 17:00	ST Caja Autotransformador 1	Preventivo	Mantenimiento mayor
27/08/2026 06:00	23/09/2026 23:59	PH Arenal Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual, cambio de AVR y gobernador
31/08/2026 07:00	12/09/2026 17:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
01/09/2026 04:00	04/10/2026 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento antecámara, revisión de equipos comunes
01/09/2026 04:00	04/10/2026 23:59	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento antecámara, revisión de equipos comunes
01/09/2026 07:00	11/09/2026 17:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento general
02/09/2026 18:00	11/09/2026 22:00	PSFV San Antonio Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento general, se trabajará en horario nocturno
07/09/2026 06:00	03/10/2026 23:59	PG Miravalles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
07/09/2026 08:00	07/09/2026 16:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento al sistema de excitación y al circuito hidráulico
07/09/2026 08:00	07/09/2026 17:00	LT138kV Sabanilla San Miguel	Preventivo	Revisión funcional al IP 252
08/09/2026 06:00	21/10/2026 23:59	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual, cambio de AVR y gobernador
08/09/2026 08:00	08/09/2026 12:00	PH Reventazón Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento al sistema de excitación y al circuito hidráulico
09/09/2026 08:00	09/09/2026 11:00	PT Guápiles Unidad 1	Preventivo	Limpieza de maleza en la subestación
09/09/2026 08:00	09/09/2026 11:00	PT Guápiles Unidad 2	Preventivo	Limpieza de maleza en la subestación
12/09/2026 06:00	12/09/2026 17:00	LT230kV Miravalles Mogote	Preventivo	Cambio de herrajes y aisladores. Mantenimiento al módulo de línea y corte medio
13/09/2026 07:00	13/09/2026 17:00	ST Miravalles enlace de barras 230kV	Preventivo	Revisión funcional al interruptor de potencia y seccionadoras asociadas

NOTAS	U=unidad generadora (grupo turbina+generador).	PH= Planta hidroeléctrica
NR= No reportado	LT= Línea de Transmisión.	PT= Planta térmica
	ST=Subestación de transmisión.	PG= Planta Geotérmica
	AT=Auto-transformador.	PE= Planta eólica
	TC=Transformador de medición de corriente.	PFS= Planta Fotosolar
	TP=Transformador de medición de voltaje.	PBT= Planta Bio-térmica